

TSB 2016-1002 Niveau: 2 Ingangsdatum 1 december 2016

Onderwerp: Te vast aandraaien van de 4-in-1 kogelkraantool (kernverwijderaar) kan leiden tot storingen en mogelijke ontluchting van het systeem tijdens bedrijf.

Betrokken units 4-in-1 kogelkraantool, alle modellen

Oplossing: Deze tool mag alleen met de hand worden vastgedraaid zoals aangegeven in de onderstaande procedure.

PROBLEEM:

Bij gebruik van de 4-in-1 kogelkraantool moeten de juiste aandraaiprocedures worden gevolgd om te voorkomen dat

de tools losraken en uiteindelijk het systeem ontlichten.

ANALYSE VAN DE OORZAAK:

Tijdens tests is vastgesteld dat te vast aandraaien van deze tool tijdens de installatie storingen kan veroorzaken, wat kan leiden tot mogelijke ontluchting van het systeem tijdens bedrijf.

INSTRUCTIES: Hieronder vindt u de juiste bevestigingsprocedure.

VOOR EEN JUISTE BEVESTIGING:

1. ZORG VOOR EEN JUISTE UITLIJNING EN TOEGANG TOT DE ZIJPOORT EN DE KLEPHANDEL VOORDAT U HET GEREEDSCHAP VASTDRAAIT (**Afbeelding 1**)



Figure 1



Figure 2

Gasket P/N—18973



Figure 3

2. ALLEEN MET DE HAND VASTDRAAIEN (**Afbeelding 2**)
3. VERVANG IN GEVAL VAN LEKKAGE DE PAKKING MET P/N 18973 (VERPAKKING VAN 5) (**Afbeelding 3**)

Pakking P/N—18973

WAT JE NIET MOET DOEN:

1. VASTDRAAIEN MET GEREEDSCHAP (Afbeelding 4)



Figure 4



Figure 5

**2. EEN BEVESTIGING AAN DE
ZIJPOORT GEBRUIKEN VOOR EXTRA
HEFBOOM OM HET
GEREEDSCHAP VAST TE DRAAIEN
(Afbeelding 5)**